

Wrocław, dnia 24.03.2018 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 23.03.2018 cz. 1 dot. ogłoszenia

"Budowa zakładu montażu kompaktowych modułów do wytwarzania energii elektrycznej z biomasy w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach realizowanego projektu pt.:

„Rozpoczęcie produkcji innowacyjnych, kompaktowych modułów wytwarzania energii elektrycznej z biomasy dzięki wdrożeniu wyników prac B+R” realizowanego w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju zgodnie z zasadami działania 3.2.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

W dniu 23.03.2018 r wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie. Zadane pytania i odpowiedzi znajdują się poniżej.

1. Czy płyty nad zagłębieniami (kanałami) stanowisk montażowych w hali mają być rozbieralne ? Jeżeli tak, to czy mogą być wykonane np. jako prefabrykaty z zatartą powierzchnią bez specjalnego wykończenia, zrównane z posadzką ?

ODPOWIEDŹ:

Płyty nad zagłębieniami mają być rozbieralne i zlicowane z posadzką. Płyta może składać się z 3 równych elementów. Zagłębienie jak i płyta powinna być okuta.

2. Czy w obszarze postoju (ładowania) wózków w hali, posadzka wymaga specjalnego zabezpieczenia np. żywicą epoksydową ?

ODPOWIEDŹ:

Nie.

3. Czy dopuszczalne są inne niż w projekcie rozwiązania dla sieci zewnętrznych ze zbiornikami na deszczówkę, na ścieki sanitarne i ppoż. ?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

4. Czy w hali może być zastosowana np. płytką polerowana Steel Grey (fazowana), wymiar 30,5x61x1cm, pochodzenie Indie, jak w zał.?

ODPOWIEDŹ:

Tak.

5. Proszę o doprecyzowanie grubość okładzin schodowych, 2 czy 3 cm? Jakiego wykończenia: poler , płomień , skóra , satyna czy inne ?



ODPOWIEDŹ:

Grubość okładzin schodowych 3cm, wykończenie płomień.

6. Proszę o informację dot. oczekiwanego typu paneli dla obudowy attyki portierni.

ODPOWIEDŹ:

Panel systemowy w kolorze jasnoszarym.

7. Proszę o potwierdzenie, że oferta nie obejmuje ewentualnej wycinki drzew i krzewów na terenie inwestycji, oraz nasadzeń zieleni.

ODPOWIEDŹ:

Oferta obejmuje całkowite przystosowanie działki pod inwestycję w tym wycinkę drzew i krzewów. Mała architektura w tym trawniki i zieleń jest mile widziana.